



N T 式防火水槽 4 0 m³ 組立図

A1:S=1/25
A3:S=1/50


側 面 図



断 面 図




平 面 図



土被り H (mm)	吸管投入孔高 (mm)	鉄蓋厚 (mm)
300	190	110 鉄蓋厚が 110mm未満の場合 モルタルにて調整
500	390	
700	590	
1000	890	

I・II型-H-1.5及びII型-H-2.2を使用する場合は、
計画土被りに応じて吸管投入孔の高さ、数量を別途算定する。

容量40.464m³

図 番	NT40T2 - RHU	名 称	N T 式防火水槽40m ³ 組立図	単 位	mm	SCALE	図 示	照 査	設 計	製 図	平成20年11月 1日	 株式会社 日 東
								柳 田	岡 本	野 上		